



Assunto: **Re: Pedido de Esclarecimento PE nº 1803.03.24**
| Município de Santana do Acaraú
De: <licitacao@santanadoacarau.ce.gov.br>
Para: Jaqueline Yumi | Win Licitações
<jaqueline@winlicitacoes.com.br>
Data: 01/04/2024 09:38

Bom Dia,

Segue a resposta do Pedido de Esclarecimentos PE nº 1803.03.24 | Município de Santana do Acaraú
DOS ITENS 245 e 246 (quadro de comando monofásico e quadro de comando trifásico)

**SOBRE O ITEM 245 - QUADRO MONTAGEM ELÉTRICO PARA COMANDO DE BOMBAS MONOFÁSICO ATÉ 4'
INCLUINDO: CONTACTORA, RELE TÉRMICO, TEMPORIZADOR, DISJUNTOR E BORNES. DIMENSÕES: 40X30X20.**

**SOBRE O ITEM 246 - QUADRO DE COMANDO COM DISTRIBUIÇÃO PARA CIRCUITOS TRIFÁSICO COM ATÉ 24
DISJUNTORES.**

Quaisquer dúvidas, estamos a disposição.

acuse o recebimento deste.

Att,